

# VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

**Megrendelő: DMRV Duna Menti Regionális  
Vízmű Zrt.  
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.  
Projekt: Szentendre (2019/K/03911)**

**Vizsgálati jegyzőkönyv száma: 535954/1**

A NAH által NAH-1-1398/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Analitika kezdete: 2019. 05. 24.

Analitika vége: 2019. 05. 28.

A megrendelő által nyújtott információkért a laboratórium nem vállal felelősséget.  
A nem a laboratórium által vett minták mérési eredményei csak a laboratórium rendelkezésére bocsátott mintákra vonatkoznak.  
A WESSLING Hungary Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható.



Jegyzőkönyv érvényesség  
ellenőrzés.

**Vizsgálati mintákat összesítő táblázat**  
**Beszállító: DMRV Zrt. Beszállítás ideje: 2019/05/23 12:45 Megrendelőlap száma: 2019/015039**

Minta jele	Mintavétel ideje	Mintatípus	Egyed-azonosító	Minta-mennyiség	Mintatartó típusa	Tartósítás módja	Mintavétel akkreditált státusza	Mintavevő	Megjegyzés
Szentendre Regionális Déli vízbázis, gépház 207	2019/05/23 11:30	Felszín alatti víz	0003113731	40 cm <sup>3</sup>	EPA vial 40ml (VPH)	Hűtött	Akkreditált	DMRV Duna Mentí Regionális Vízmű Zrt.	
Szentendre Regionális Déli vízbázis, gépház 207	2019/05/23 11:30	Felszín alatti víz	0003114043	40 cm <sup>3</sup>	EPA vial 40ml (VPH)	Hűtött	Akkreditált	DMRV Duna Mentí Regionális Vízmű Zrt.	

**Illékony halogénezett alifás szénhidrogének (VOCI)**

Mintatípus: Felszín alatti víz

(1) MSZ 1484-5:1998 (visszavont szabvány) 7.3. szakasz

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Minta jele
		Szentendre Regionális Déli vízbázis, gépház 207
Tetraklóretén <sup>1</sup>	µg/dm <sup>3</sup>	<1
Triklóretén <sup>1</sup>	µg/dm <sup>3</sup>	<1
cisz-Diklóretén <sup>1</sup>	µg/dm <sup>3</sup>	<1
Vinil-klorid <sup>1</sup>	µg/dm <sup>3</sup>	<0,1

A vizsgálatok során használt készülékek: HP-7890B-GCMS\_20-5977B

2019. május 29.

Filep Zoltán  
Laboratóriumvezető

Validált rendszerből generált vizsgálati jegyzőkönyv, amely aláírás nélkül is hiteles.