

# VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

**Megrendelő: DMRV Duna Menti Regionális  
Vízmű Zrt.  
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.  
Projekt: Ivóvízvizsgálat (2020/K/05426)**

**Vizsgálati jegyzőkönyv száma: 607922/1**

A NAH által NAH-1-1398/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Analitika kezdete: 2020. 07. 01.

Analitika vége: 2020. 07. 07.

A megrendelő által nyújtott információkért a laboratórium nem vállal felelősséget.  
A nem a laboratórium által vett minták mérési eredményei csak a laboratórium rendelkezésére bocsátott mintákra vonatkoznak.

A WESSLING Hungary Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható.



Jegyzőkönyv érvényesség  
ellenőrzés.

**Vizsgálati mintákat összesítő táblázat**

Beszállító: DMRV Zrt. Beszállítás ideje: 2020/06/30 11:55 Megrendelőlap száma: 2020/018626

Minta jele	Mintavétel ideje	Mintatípus	Egyed-azonosító	Minta-mennyiség	Mintatartó típusa	Tartósítás módja	Mintavétel akkreditált státusza	Mintavevő	Megjegyzés
1242 Szentendre Regionális Déli gépház 204	2020/06/30	Ivóvíz	0003150340	40 cm <sup>3</sup>	EGYÉB 40 ml EPA vial	Hűtött	Akkreditált	DMRV Duna Mentí Regionális Vízmű Zrt.	
1242 Szentendre Regionális Déli gépház 204	2020/06/30	Ivóvíz	0003150387	40 cm <sup>3</sup>	EGYÉB 40 ml EPA vial	Hűtött	Akkreditált	DMRV Duna Mentí Regionális Vízmű Zrt.	

**Illékony halogénezett alifás szénhidrogének (VOCI)**

Mintatípus: Ivóvíz

(1) MSZ 1484-5:1998 (visszavont szabvány) 7.3. szakasz

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Minta jele
		1242 Szentendre Regionális Déli gépház 204
Tetraklóretén <sup>1</sup>	µg/dm <sup>3</sup>	<1
Triklóretén <sup>1</sup>	µg/dm <sup>3</sup>	<1
cisz-Diklóretén <sup>1</sup>	µg/dm <sup>3</sup>	<1
Vinil-klorid <sup>1</sup>	µg/dm <sup>3</sup>	<0,1

A vizsgálatok során használt készülékek: HP-7890-GCMS\_16-5977B

2020. július 7.

Filep Zoltán  
Laboratóriumvezető

Validált rendszerből generált vizsgálati jegyzőkönyv, amely aláírás nélkül is hiteles.