Bánki Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja: *2026.11.02*

Vizsgált Komponens	Határérték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9,5	8	-
Nitrátion		8,8	mg/l
Nitrition		0,66	mg/l
Összes oldott anyag		1140	mg/l
Összes lebegő anyag	35	<10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	2	0,75	N mg/l
BOI_5 (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1350	µS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	10	<2,0	mg/l
KOI_k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	31	O2 mg/l
Összes foszfor	2	<0,5	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		990	mg/l
Összes szervetlen nitrogén	30	3	N mg/l
Összes nitrogén	50	<5	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja: *2026.11.19*