

Cserháthalápi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz

Mintavétel időpontja:

2026.09.14

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	8	-
Nitrátion		9,2	mg/l
Nitrition		0,08	mg/l
Összes oldott anyag		810	mg/l
Összes lebegő anyag	35	110	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	0,08	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	18	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1300	μS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	110	O ₂ mg/l
Összes foszfor	5	7,35	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		30	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		660	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	30	2,2	N mg/l
Összes nitrogén	30	8,79	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2026.10.01