Cserháthalápi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja: *2026.11.11*

Vizsgált Komponens	Határ-érték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9	7,9	-
Nitrátion		18,7	mg/l
Nitrition		0,17	mg/l
Összes oldott anyag		790	mg/l
Összes lebegő anyag	35	30	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	0,14	N mg/l
BOI_5 (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1340	µS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l
KOI_k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	43	O2 mg/l
Összes foszfor	5	0,63	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		630	mg/l
Összes szervetlen nitrogén	30	4,5	N mg/l
Összes nitrogén	30	6,39	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja: *2026.11.27*