Csömöri Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja: *2026.11.10*

Vizsgált Komponens	Határ-érték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9	7,6	-
Nitrátion		72	mg/l
Nitrition		0,11	mg/l
Összes oldott anyag		640	mg/l
Összes lebegő anyag	35	10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	0,07	N mg/l
BOI_5 (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1010	µS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	3	mg/l
KOI_k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	28	O_2 mg/l
Összes foszfor	5	3,06	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	500	mg/l
Összes szervetlen nitrogén	28	16,7	N mg/l
Összes nitrogén	30	18,1	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja: *2026.11.27*