

Csömöri Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2026.03.31

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	7,8	-
Nitrátion		42,1	mg/l
Nitrition		0,13	mg/l
Összes oldott anyag		710	mg/l
Összes lebegő anyag	35	20	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	0,18	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	12	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1140	μS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	37	O ₂ mg/l
Összes foszfor	5	1,25	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	560	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	28	9,9	N mg/l
Összes nitrogén	30	10,7	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2026.04.15