

Dejtári Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2025.04.23

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9,5	7,8	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		2290	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	1255	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	474	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	87,5	N mg/l
Nitrition		<0,03	mg/l
Nitrátion		<1	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	30	87,5	N mg/l
Összes nitrogén	35	155	N mg/l
Összes foszfor	5	19	P mg/l
Összes oldott anyag		1100	mg/l
Összes lebegő anyag	35	715	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		810	mg/l
Lebegő ásványi anyag		120	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	10	5,5	mg/l