

Dejtári Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2025.05.19

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6-9,5	7,9	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		2430	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	1540	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	638	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	77,5	N mg/l
Nitrition		<0,03	mg/l
Nitrátion		<1	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	30	77,5	N mg/l
Összes nitrogén	35	150	N mg/l
Összes foszfor	5	15	P mg/l
Összes oldott anyag		1310	mg/l
Összes lebegő anyag	35	1060	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		930	mg/l
Lebegő ásványi anyag		200	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	10	5,5	mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2025.05.29