



VII/1. ütem talajvízszintsüllyesztés kiépítése 2022.07.20-ig  
VII/2. ütem csatornaépítés várhatóan 2022.07.25-08.05.

VIII/1. ütem Ószapó utca csatornaépítése 2022.07.31-ig  
VIII/2. ütem Fülemlé utca - Pacsirta utca csatornaépítés várhatóan 2022.07.18-08.15.

IX. ütem Pacsirta utca (Vadgerle utca és Pacsirta utca 92. sz. között) várhatóan 2022.08.12.-08.19.

talajvízszint-süllyesztés előkészítés  
2022.07.19.-31

N-1  
D<sub>min</sub>=2,0m  
H<sub>min</sub>=5,12m  
V<sub>min</sub>=6,28m<sup>3</sup>  
Q<sub>min</sub>=6,7l/s, H<sub>sz</sub>=3,9m  
96,3m D110 KPE

Nádrigó utca  
D200 KG-PVC  
L=194,3m

N-8  
D<sub>min</sub>=1,5m H<sub>min</sub>=3,88m  
V<sub>min</sub>=2,65m<sup>3</sup>  
Q<sub>min</sub>=3,7l/s, H<sub>sz</sub>=10,5m  
326,6m D90KPE

N-9  
D<sub>min</sub>=1,2m H<sub>min</sub>=3,02m  
V<sub>min</sub>=1,36m<sup>3</sup>  
Q<sub>min</sub>=3,5l/s, H<sub>sz</sub>=4,6m  
104,3m D90KPE

N-6  
D<sub>min</sub>=1,5m  
H<sub>min</sub>=4,29m  
V<sub>min</sub>=2,65m<sup>3</sup>  
Q<sub>min</sub>=3,7l/s, H<sub>sz</sub>=17,0m  
224,1m D90KPE

N-5  
D<sub>min</sub>=1,5m  
H<sub>min</sub>=3,28m  
V<sub>min</sub>=3,7l/s  
Q<sub>min</sub>=3,7l/s  
16,4m D90KPE

N-7  
D<sub>min</sub>=1,5m  
H<sub>min</sub>=5,74m  
V<sub>min</sub>=2,68m<sup>3</sup>  
Q<sub>min</sub>=3,7l/s  
107m D90KPE

N-4  
D<sub>min</sub>=1,5m  
H<sub>min</sub>=5,74m  
V<sub>min</sub>=2,68m<sup>3</sup>  
Q<sub>min</sub>=3,7l/s  
107m D90KPE

N-3  
D<sub>min</sub>=1,5m  
H<sub>min</sub>=4,7m  
V<sub>min</sub>=3,08m<sup>3</sup>  
Q<sub>min</sub>=4,6l/s, H<sub>sz</sub>=9,7m  
135,2m D90KPE

N-2  
D<sub>min</sub>=1,5m  
H<sub>min</sub>=4,7m  
V<sub>min</sub>=3,08m<sup>3</sup>  
Q<sub>min</sub>=4,6l/s, H<sub>sz</sub>=9,7m  
135,2m D90KPE

N-1  
D<sub>min</sub>=2,0m  
H<sub>min</sub>=5,12m  
V<sub>min</sub>=6,28m<sup>3</sup>  
Q<sub>min</sub>=6,7l/s, H<sub>sz</sub>=3,9m  
96,3m D110 KPE