

Galgaguta Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2026.02.10

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9,5	7,8	-
Nitrátion		33,8	mg/l
Nitrition		<0,03	mg/l
Összes oldott anyag		810	mg/l
Összes lebegő anyag	35	30	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	20	<0,05	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1310	μS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	10	<2,0	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	50	O ₂ mg/l
Összes foszfor	5	0,99	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		620	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	50	7,8	N mg/l
Összes nitrogén	55	9,76	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2026.02.24