Galgaguta Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja: *2026.11.04*

Vizsgált Komponens	Határ-érték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9,5	8,2	-
Nitrátion		46,4	mg/l
Nitrition		0,04	mg/l
Összes oldott anyag		770	mg/l
Összes lebegő anyag	35	<10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	20	0,24	N mg/l
BOI_5 (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1220	µS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	10	<2,0	mg/l
KOI_k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	29	O2 mg/l
Összes foszfor	5	3,81	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		620	mg/l
Összes szervetlen nitrogén	50	10,9	N mg/l
Összes nitrogén	55	11,1	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja: *2026.11.19*