Gödöllői Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja: *2026.11.10*

Vizsgált Komponens	Határ-érték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9	7,8	-
Nitrátion		69	mg/l
Nitrition		0,15	mg/l
Összes oldott anyag		750	mg/l
Összes lebegő anyag	50	30	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	0,1	N mg/l
BOI_5 (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1270	µS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	3	mg/l
KOI_k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	20	O_2 mg/l
Összes foszfor	5	1,51	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		30	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	570	mg/l
Összes szervetlen nitrogén	20	16	N mg/l
Összes nitrogén	25	17,1	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja: *2026.11.27*