

Gödöllői Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2026.08.04

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	8,2	-
Nitrátion		65	mg/l
Nitrition		0,1	mg/l
Összes oldott anyag		740	mg/l
Összes lebegő anyag	50	30	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	0,16	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1240	μS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	29	O ₂ mg/l
Összes foszfor	5	5,68	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		30	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	570	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	20	15,1	N mg/l
Összes nitrogén	25	17	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2026.08.26