Horpácsi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja: *2026.11.10*

Vizsgált Komponens	Határ-érték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9,5	7,7	-
Nitrátion		127	mg/l
Nitrition		2,3	mg/l
Összes oldott anyag		1060	mg/l
Összes lebegő anyag	50	<10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	4,3	N mg/l
BOI_5 (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1650	µS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	2	mg/l
KOI_k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	30	O2 mg/l
Összes foszfor	5	2,41	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	810	mg/l
Összes szervetlen nitrogén	40	34,2	N mg/l
Összes nitrogén	50	35,1	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja: *2026.11.27*