Nógrádi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja: *2026.11.02*

Vizsgált Komponens	Határ-érték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6-9,5	7,8	-
Nitrátion		22,8	mg/l
Nitrition		1,7	mg/l
Összes oldott anyag		1030	mg/l
Összes lebegő anyag	35	90	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	0,42	N mg/l
BOI_5 (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	25	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1180	µS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	10	2	mg/l
KOI_k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	112	O_2 mg/l
Összes foszfor	5	4,06	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		30	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		880	mg/l
Összes szervetlen nitrogén	20	6,2	N mg/l
Összes nitrogén	30	29,9	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja: *2026.11.19*