

Pilisborosjenői Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz

Mintavétel időpontja:

2025.04.22

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	7,8	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1590	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	606	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	138	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	24,4	N mg/l
Nitrition		2,2	mg/l
Nitrácion		35,6	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	20	33,2	N mg/l
Összes nitrogén	25	55,4	N mg/l
Összes foszfor	5	13,3	P mg/l
Összes oldott anyag		860	mg/l
Összes lebegő anyag	35	440	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	640	mg/l
Lebegő ásványi anyag		110	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l