Pilisborosjenői Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja: *2026.11.02*

Vizsgált Komponens	Határ-érték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9	7,8	-
Nitrátion		164	mg/l
Nitrition		3,7	mg/l
Összes oldott anyag		1210	mg/l
Összes lebegő anyag	35	10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	0,99	N mg/l
BOI_5 (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1450	µS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l
KOI_k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	37	O2 mg/l
Összes foszfor	5	1,44	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	940	mg/l
Összes szervetlen nitrogén	20	39,8	N mg/l
Összes nitrogén	25	40,8	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja: *2026.11.19*