**Piliscsabai Szennyvíztisztító Telep**

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja: *2026.10.28*

| Vizsgált Komponens | Határ-érték | Mért érték | Mérték-egység |
|---|---|---|---|
| pH | 6,5-10 | 7,5 | - |
| Nitrátion | | 31,8 | mg/l |
| Nitrition | | 0,47 | mg/l |
| Összes oldott anyag | | 870 | mg/l |
| Összes lebegő anyag | 50 | 40 | mg/l |
| Ammónia-ammónium-nitrogén | 5 | 0,2 | N mg/l |
| $BOI_5$ (5 napos biokémiai oxigénigény) | 25 | <10 | mg/l |
| Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on | | 1450 | µS/cm |
| SZOE (szerves oldószer extrakt) | 5 | <2,0 | mg/l |
| $KOI_k$ (dikromátos oxigénfogyasztás) | 75 | 38 | $O_2$ mg/l |
| Összes foszfor | 5 | 4,39 | P mg/l |
| Lebegő ásványi anyag | | 30 | mg/l |
| Összes oldott ásványi anyag | 2000 | 680 | mg/l |
| Összes szervetlen nitrogén | 20 | 7,7 | N mg/l |
| Összes nitrogén | 25 | 9,5 | N mg/l |

Utolsó feltöltés időpontja: *2026.10.09*