Pilisjászfalui Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja: *2026.10.26*

Vizsgált Komponens	Határ-érték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-10	8	-
Nitrátion		21,1	mg/l
Nitrition		1,47	mg/l
Összes oldott anyag		850	mg/l
Összes lebegő anyag	50	40	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	0,96	N mg/l
BOI_5 (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1430	µS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	8,5	mg/l
KOI_k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	31	O_2 mg/l
Összes foszfor	5	1,32	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	670	mg/l
Összes szervetlen nitrogén	20	6,3	N mg/l
Összes nitrogén	25	10,3	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja: *2026.11.12*