

Pilisjászfalui Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz

Mintavétel időpontja:

2026.09.23

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-10	8,3	-
Nitrátion		34,3	mg/l
Nitrition		0,04	mg/l
Összes oldott anyag		920	mg/l
Összes lebegő anyag	50	30	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	0,4	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1520	μS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	28	O ₂ mg/l
Összes foszfor	5	0,74	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		20	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	710	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	20	8,3	N mg/l
Összes nitrogén	25	8,47	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2026.10.09