**Pilisszentkereszti Szennyvíztisztító Telep**

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja: *2026.11.11*

| Vizsgált Komponens | Határérték | Mért érték | Mérték-egység |
|---|---|---|---|
| pH | 6,5-9 | 7,8 | - |
| Nitrátion | | 30 | mg/l |
| Nitrition | | 3,3 | mg/l |
| Összes oldott anyag | | 650 | mg/l |
| Összes lebegő anyag | 50 | 80 | mg/l |
| Ammónia-ammónium-nitrogén | V.1.-XI.15.:5 | 1,7 | N mg/l |
| $BOI_5$ (5 napos biokémiai oxigénigény) | 25 | 58 | mg/l |
| Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on | | 1100 | µS/cm |
| SZOE (szerves oldószer extrakt) | 5 | <2,0 | mg/l |
| $KOI_k$ (dikromátos oxigénfogyasztás) | 75 | 171 | $O_2$ mg/l |
| Összes foszfor | 5 | 4,35 | P mg/l |
| Lebegő ásványi anyag | | 10 | mg/l |
| Összes oldott ásványi anyag | 2000 | 470 | mg/l |
| Összes szervetlen nitrogén | V.1.-XI.15.:20 | 9,6 | N mg/l |
| Összes nitrogén | V.1.-XI.15.:25 | 17,4 | N mg/l |

Utolsó feltöltés időpontja: *2026.11.27*