

Pilisszentkereszti Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz

Mintavétel időpontja:

2026.02.09

Vizsgált Komponens	Határérték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9	8	-
Nitrátion		15,8	mg/l
Nitrition		2,9	mg/l
Összes oldott anyag		660	mg/l
Összes lebegő anyag	50	40	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	V.1.-XI.15.:5	30,4	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	18	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1300	μS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	2,5	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	65	O ₂ mg/l
Összes foszfor	5	0,76	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	490	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	V.1.-XI.15.:20	34,9	N mg/l
Összes nitrogén	V.1.-XI.15.:25	35,5	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2026.02.24