Pilisvörösvári Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja: *2026.10.28*

Vizsgált Komponens	Határ-érték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9	7,4	-
Nitrátion		72	mg/l
Nitrition		0,97	mg/l
Összes oldott anyag		840	mg/l
Összes lebegő anyag	35	30	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	1,4	N mg/l
BOI_5 (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1400	µS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l
KOI_k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	40	O2 mg/l
Összes foszfor	5	8,32	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		20	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		650	mg/l
Összes szervetlen nitrogén	30	18,3	N mg/l
Összes nitrogén	25	19	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja: *2026.11.12*