

Rádi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2025.04.29

Vizsgált Komponens	Határérték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9	7,6	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1190	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	200	353	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	50	90	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	V.1.-XI.15.: 5	0,16	N mg/l
Nitrition		0,99	mg/l
Nitrátion		54	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	V.1.-XI.15.: 40	12,9	N mg/l
Összes nitrogén	V.1.-XI.15.: 50	30,6	N mg/l
Összes foszfor	5	7,58	P mg/l
Összes oldott anyag		750	mg/l
Összes lebegő anyag	75	205	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	545	mg/l
Lebegő ásványi anyag		45	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	25	mg/l