

**Rétsági Ipari Parki Szennyvíztisztító Telep**

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz  
Mintavétel időpontja:

2024.05.13

| Vizsgált Komponens                               | Határérték      | Mért érték | Mérték-egység       |
|--------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------|
| pH                                               | 6,5-9,5         | 7,5        | -                   |
| Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on      |                 | 3550       | µS/cm               |
| KOI <sub>k</sub> (dikromátos oxigénfogyasztás)   | 75              | 294        | O <sub>2</sub> mg/l |
| BOI <sub>5</sub> (5 napos biokémiai oxigénigény) | 25              | 170        | mg/l                |
| Ammónia-ammónium-nitrogén                        | V.1.-XI.15.: 10 | 65         | N mg/l              |
| Nitrition                                        |                 | <0,03      | mg/l                |
| Nitrácion                                        |                 | <1         | mg/l                |
| Összes szervesetlen nitrogén                     | V.1.-XI.15.: 40 | 65         | N mg/l              |
| Összes nitrogén                                  | V.1.-XI.15.: 50 | 74,2       | N mg/l              |
| Összes foszfor                                   | 5               | 8,19       | P mg/l              |
| Összes oldott anyag                              |                 | 1780       | mg/l                |
| Összes lebegő anyag                              | 50              | 165        | mg/l                |
| Összes oldott ásványi anyag                      | 2000            | 1580       | mg/l                |
| Lebegő ásványi anyag                             |                 | 25         | mg/l                |
| SZOE (szerves oldószer extrakt)                  | 5               | 9,5        | mg/l                |

Utolsó feltöltés időpontja:

2025.05.29