

Romhányi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2026.03.16

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	7,4	-
Nitrátion		32,9	mg/l
Nitrition		0,15	mg/l
Összes oldott anyag		1180	mg/l
Összes lebegő anyag		30	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	2	<0,05	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	12	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1080	μS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	2,5	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	56	O ₂ mg/l
Összes foszfor	2	2,58	P mg/l
Lebegő ásványi anyag	35	10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		1040	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	10	7,6	N mg/l
Összes nitrogén	30	10,1	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2026.04.01