

Romhányi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2025.08.25

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	7,7	-
Nitrátion		25,1	mg/l
Nitrition		0,22	mg/l
Összes oldott anyag		670	mg/l
Összes lebegő anyag		20	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	2	0,07	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1110	μS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	2	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	32	O ₂ mg/l
Összes foszfor	2	1,6	P mg/l
Lebegő ásványi anyag	35	<10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		535	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	10	5,9	N mg/l
Összes nitrogén	30	7,69	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2025.09.05