Romhányi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja: *2026.10.27*

Vizsgált Komponens	Határ-érték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9	7,1	-
Nitrátion		79	mg/l
Nitrition		0,17	mg/l
Összes oldott anyag		690	mg/l
Összes lebegő anyag		80	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	2	0,08	N mg/l
BOI_5 (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1180	µS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l
KOI_k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	63	O2 mg/l
Összes foszfor	2	1,83	P mg/l
Lebegő ásványi anyag	35	30	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		540	mg/l
Összes szervetlen nitrogén	10	18,3	N mg/l
Összes nitrogén	30	21,4	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja: *2026.11.12*