Szentei Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja: *2026.10.27*

Vizsgált Komponens	Határérték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9	7,1	-
Nitrátion		<1	µS/cm
Nitrition		<0,05	O_2 mg/l
Összes oldott anyag		790	mg/l
Összes lebegő anyag	100	230	N mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	V.1-XI.15.: 5	91,9	mg/l
BOI5 (5 napos biokémiai oxigénigény)	80	508	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1710	N mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	42	N mg/l
KOIk (dikromátos oxigénfogyasztás)	300	814	P mg/l
Összes foszfor	5	13,9	mg/l
Lebegő ásványi anyag		20	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	520	mg/l
Összes szervetlen nitrogén	V.1-XI.15.: 20	91,9	mg/l
Összes nitrogén	V.1-XI.15.: 25	113	mg/l

Utolsó feltöltés időpontja: *2026.11.12*