Szentendrei Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja: *2026.11.02*

Vizsgált Komponens	Határ-érték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9	8,1	-
Nitrátion		55	mg/l
Nitrition		0,72	mg/l
Összes oldott anyag		740	mg/l
Összes lebegő anyag	35	20	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	0,31	N mg/l
BOI_5 (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1190	µS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	2	mg/l
KOI_k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	25	O2 mg/l
Összes foszfor	2	1,33	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		20	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		510	mg/l
Összes szervetlen nitrogén	30	13,2	N mg/l
Összes nitrogén	25	13,6	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja: *2026.11.19*