

Szobi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz

Mintavétel időpontja:

2025.04.14

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	7,8	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1240	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	86	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	25	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	1	N mg/l
Nitrition		0,65	mg/l
Nitrácion		49,3	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	30	12,5	N mg/l
Összes nitrogén	35	16,8	N mg/l
Összes foszfor	5	1,77	P mg/l
Összes oldott anyag		760	mg/l
Összes lebegő anyag	35	230	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		565	mg/l
Lebegő ásványi anyag		15	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	< 2,0	mg/l