Szobi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja: *2026.11.09*

Vizsgált Komponens	Határ-érték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9	8	-
Nitrátion		70	mg/l
Nitrition		0,21	mg/l
Összes oldott anyag		700	mg/l
Összes lebegő anyag	35	60	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	0,18	N mg/l
BOI_5 (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1200	µS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l
KOI_k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	33	O2 mg/l
Összes foszfor	5	2,25	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		40	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		490	mg/l
Összes szervetlen nitrogén	30	16,3	N mg/l
Összes nitrogén	35	17	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja: *2026.11.19*