

Váci Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2025.04.28

Vizsgált Komponens	Határ-érték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9	7,7	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1120	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	43	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	0,33	N mg/l
Nitrition		7,1	mg/l
Nitrácion		30,1	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	30	9,4	N mg/l
Összes nitrogén	35	11,9	N mg/l
Összes foszfor	10	4,05	P mg/l
Összes oldott anyag		690	mg/l
Összes lebegő anyag	35	<10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	520	mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l