

Váci Ipari Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz

Mintavétel időpontja:

2026.02.04

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	7,8	-
Nitrátion		49,3	mg/l
Nitrition		0,57	mg/l
Összes oldott anyag		930	mg/l
Összes lebegő anyag	35	<10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	0,49	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	15	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		940	μS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	36	O ₂ mg/l
Összes foszfor	10	1,57	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		730	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	30	12	N mg/l
Összes nitrogén	35	13,8	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2026.02.18