

Váci Ipari Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz

Mintavétel időpontja:

2026.06.29

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	8	-
Nitrátion		32,1	mg/l
Nitrition		2,8	mg/l
Összes oldott anyag		880	mg/l
Összes lebegő anyag	35	60	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	3,6	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1340	μS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	25	O ₂ mg/l
Összes foszfor	10	0,78	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		20	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		600	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	30	11,8	N mg/l
Összes nitrogén	35	13,1	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2026.07.14