

Váci Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz

Mintavétel időpontja:

2026.02.02

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	7,6	-
Nitrátion		40,1	mg/l
Nitrition		7	mg/l
Összes oldott anyag		840	mg/l
Összes lebegő anyag	35	<10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	1,4	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1190	µS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	2,5	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	43	O ₂ mg/l
Összes foszfor	10	5,4	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		650	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	30	12,7	N mg/l
Összes nitrogén	35	14,3	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2026.02.18