Veresegyházi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja: *2026.11.09*

Vizsgált Komponens	Határ-érték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6-8,5	7,9	-
Nitrátion		23,4	mg/l
Nitrition		1,08	mg/l
Összes oldott anyag		800	mg/l
Összes lebegő anyag	30	10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	2	3,7	N mg/l
BOI_5 (5 napos biokémiai oxigénigény)	15	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1260	µS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	2	3	mg/l
KOI_k (dikromátos oxigénfogyasztás)	50	24	O2 mg/l
Összes foszfor	0,7	<0,5	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	590	mg/l
Összes szervetlen nitrogén	20	9,4	N mg/l
Összes nitrogén	15	10,8	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja: *2026.11.19*