

Csömöri Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2024.08.27

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-10	8	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1080	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	31	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	0,1	N mg/l
Nitrition		0,21	mg/l
Nitrácion		40	mg/l
Összes szerves nitrogén	28	9,3	N mg/l
Összes nitrogén	30	9,83	N mg/l
Összes foszfor	5	1,2	P mg/l
Összes oldott anyag		868	mg/l
Összes lebegő anyag	35	<2	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	468	mg/l
Lebegő ásványi anyag		<4	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l