

Pilisjászfalui Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2024.09.04

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-10	8,3	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1 450	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	31,0	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	< 10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	8,40	N mg/l
Nitrition		1,01	mg/l
Nitrátion		11,5	mg/l
Összes szerves nitrogén	20	11,3	N mg/l
Összes nitrogén	25	12	N mg/l
Összes foszfor	5	< 0,5	P mg/l
Összes oldott anyag		1100	mg/l
Összes lebegő anyag	50	5,0	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		570	mg/l
Lebegő ásványi anyag		< 4	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	< 2,0	mg/l