

Szobi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2024.07.03

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	8	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1420	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	37	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	13	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	< 0,05	N mg/l
Nitrition		0,14	mg/l
Nitrátion		67	mg/l
Összes szerves nitrogén	30	15,5	N mg/l
Összes nitrogén	35	20,6	N mg/l
Összes foszfor	5	1,97	P mg/l
Összes oldott anyag		1320	mg/l
Összes lebegő anyag	35	61	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		621	mg/l
Lebegő ásványi anyag		23	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l